Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche	
Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	28/01/2019 10h45
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,73 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,75 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	56,2 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	-0,4 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	8,7 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche	
Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	25/02/2019 10h07
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,47 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,47 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	55,3 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	6,7 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	9,9 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche	
Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/03/2019 10h13
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,16 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,17 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	52,5 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	7,9 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	10,5 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche	
Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	09/04/2019 11h04
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	oui

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
AMMONIUM (EN NH4)	<0,01 mg/L		≤ 0.1 mg/L
ASPECT (QUALITATIF)	0		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	7 n/mL		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	2 n/mL		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	<1 n/(100mL)		≤ 0 n/(100mL)
CALCIUM	94,1 mg/L		
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	1,1 mg(C)/L		≤ 2 mg(C)/L
CHLORE LIBRE *	0,14 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,14 mg(Cl2)/L		
CHLORURES	19,7 mg/L		≤ 250 mg/L
CONDUCTIVITÉ À 25°C	782 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
COULEUR (QUALITATIF)	0		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	<1 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)	
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	<1 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)	
MAGNÉSIUM	53,5 mg/L		
NITRATES (EN NO3)	52,9 mg/L	≤ 50 mg/L	
NITRITES (EN NO2)	<0,01 mg/L	≤ 0.1 mg/L	
ODEUR (QUALITATIF)	0		
PH *	7,4 unité pH		≥6.5 et ≤ 9 unité pH
SAVEUR (QUALITATIF)	0		
SULFATES	29,6 mg/L		≤ 250 mg/L
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	7,7 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	9,9 °C		≤ 25 °C
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	36,7 °f		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	45,5 °f		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	0,68 NFU		≤ 2 NFU

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche	
Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	15/04/2019 10h02
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,27 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,29 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	56,4 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	6,7 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	9,4 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche	
Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	21/05/2019 08h20
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,3 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,36 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	55 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	14 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	11,2 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche	
Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	26/06/2019 07h05
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau brute, avant traitement, conforme aux limites de qualité réglementaires en vigueur pour les paramètres analysés. Toutefois cette eau est non conforme aux exigences de qualité fixées pour les eaux distribuées pour le paramètre nitrates, ce paramètre n'étant pas modifié par le traitement.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,41 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,43 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	57,4 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	19,1 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	13,4 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche	
Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	31/07/2019 11h16
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,39 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,43 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	60 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	22,8 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	11,4 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche

Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	26/08/2019 11h38
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire (0,1 µg/L) pour le paramètre pesticide atrazine déséthyl déisopropyl. Cette limite a été fixée à titre de précaution en l'absence de données toxicologiques ou épidémiologiques, et considérant que les pesticides ne peuvent être naturellement présents dans le milieu naturel. La val eur mesurée reste inférieure à la valeur sanitaire maximale(Vmax). Une analyse de recontrôle est en cours afin de confirmer ou infirmer ce r ésultat. Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	oui

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-3-MÉTHYLURÉE	<0,005 µg/L	≤ 0.1 µg/L	
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-URÉE	<0,005 µg/L	≤ 0.1 µg/L	
2,4-D	<0,020 µg/L	≤ 0.1 µg/L	
2,4-DB	<0,050 µg/L	≤ 0.1 µg/L	

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche

Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	30/08/2019 12h13
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,49 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,50 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	62,6 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	27,9 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	12,7 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche	
Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	18/09/2019 08h36
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,29 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,35 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	61,1 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	10,0 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	14,2 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche	
Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	22/10/2019 08h42
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,28 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,30 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	58,5 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	11,1 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	11,9 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche

Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	27/11/2019 09h11
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,57 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,60 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	67,0 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	9,0 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	12,8 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche	
Département	MOSELLE
Commune	JUVELIZE
Réseau(x)	JUVELIZE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- JUVELIZE

Bulletin précédent | Bulletin postérieur | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	10/12/2019 09h01
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
CHLORE LIBRE *	0,17 mg(Cl2)/L		
CHLORE TOTAL *	0,17 mg(Cl2)/L		
NITRATES (EN NO3)	61,1 mg/L	≤ 50 mg/L	
TEMPÉRATURE DE L'AIR *	-2,2 °C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	9,3 °C		≤ 25 °C

* Analyse réalisée sur le terrain