



## Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

### Critères de recherche

Département

Commune

Réseau(x) 

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau  - JUVELIZE

Rechercher

Bulletin précédent

### Informations générales

Date du prélèvement	26/04/2021 08h45
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE (100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

### Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	-
Conformité physico-chimique	non
Respect des <a href="#">références de qualité</a>	oui

### Résultats d'analyses

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Température de l'eau *	9,9 °C		≤ 25 °C
Température de l'air *	8,2 °C		
Chlore libre *	0,10 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore total *	0,10 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	52 mg/L	≤ 50 mg/L	

\* Analyse réalisée sur le terrain